

AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 01 INSTAL·LACIONS PAVELLÓ I VESTIDORS							
SUBCAPITOL 01.01 INSTAL·LACIONS							
APARTAT 01.01.01 ELECTRICITAT							
SUBAPARTAT 01.01.01.01 SUBQUADRE VESTIDORS							
01.01.01.01	u Caixa p/quadre distrib.,metàl.+porta,6x22mòduls,munt.superf. Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000
01.01.01.02	u Repartidor modular de 63 A Repartidor modular de 63 A REPARTIDOR MODULAR	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000
01.01.01.03	u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,tetrapol.(4P),tall=600 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN PIA 16 A, IV	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000
01.01.01.04	u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,tetrapol.(4P),tall=600 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN PIA 10 A, IV						0,000
01.01.01.05	u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1	1,000	12,000	1,000	12,000	12,000
							12,000
01.01.01.06	u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN PIA 10 A, II	1	1,000	12,000	1,000	12,000	12,000
							12,000
01.01.01.07	u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,03A,fix.in Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN DIFERENCIAL 40 A, 30 MA, IV	1	1,000	3,000	1,000	3,000	3,000
							3,000
01.01.01.08	u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,03A,fix.inst. Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN DIFERENCIAL 40 A, 30 MA, II	1	1,000	9,000	1,000	9,000	9,000
							9,000

AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
01.01.01.01.09	<p>u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,3A,fix.ins</p> <p>Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN</p>	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000
01.01.01.01.10	<p>u Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaB,tetrapol.(4P),tall=600</p> <p>Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN</p>	1	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000
							2,000
01.01.01.01.11	<p>u Interruptor horari,24h i 7dies,p/obrir i tancar 2circuit, reserv</p> <p>Interruptor horari de programació diària (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat</p> <p>INTERRUPTOR HORARI</p>	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000
01.01.01.01.12	<p>u Contactor,40A,p=400V,ind.man.aturada,automat.,marxa i marxa perm</p> <p>Contactor de 40 A, circuit de potència de 400 v i comandament de 230 v, amb indicador de manobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, instal·lat</p> <p>CONTACTOR 40 A, IV</p>	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000
01.01.01.01.13	<p>u Pols. superfície,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu mitjà</p> <p>Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà</p> <p>bany adaptats</p>	4					4,000
							4,000
01.01.01.01.14	<p>u Timbre D=150mm,230V a.c.,98dB,IP-44 IK-10</p> <p>Timbre de potència de 150 mm de diàmetre, alimentació de 230 V a.c., amb una potència acústica a 1 m de distància de 98 dB, amb revestiment de polièster anticorrosió, grau de protecció IP-44 IK-10, muntat superficialment</p> <p>avisador anti-atrapament bany s adaptats</p>	4					4,000
							4,000

AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBAPARTAT 01.01.01.02 CONDUCTURS							
01.01.01.02.01	m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm ² ,col.tub Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1	1,000	10,000	1,000	10,000	10,000
01.01.01.02.02	m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,5x2, Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm ² , col·locat en tub	1	1,000	10,000	1,000	10,000	10,000
01.01.01.02.03	m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,3x2, Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm ² , col·locat en tub VESTIDORS	1	1,000	385,000	1,000	385,000	385,000
01.01.01.02.04	m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,3x1, Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm ² , col·locat en tub LINIA EMERGENCIES 1 PISTA	1	1,000	150,000	1,000	150,000	150,000
SUBAPARTAT 01.01.01.03 MECANISMES							
01.01.01.03.01	u Instal·lació de mecanisme tipus polsador, interruptor o conmutad Instal·lació de mecanisme tipus polsador, interruptor o conmutador incloent part proporcional de tub o canal, cable, caixa etí i caixes de derivació segons esquema elèctric aportat	1	1,000	14,000	1,000	14,000	14,000
01.01.01.03.02	u Instal·lació de mecanisme tipus endoll incloent part proporciona Instal·lació de mecanisme tipus endoll incloent part proporcional de tub o canal, cable, caixa etí i caixes de derivació segons esquema elèctric aportat	1	1,000	22,000	1,000	22,000	22,000
01.01.01.03.03	u Interruptor de comandament per a quadre elèctric de 10 A d'inten Interruptor de comandament per a quadre elèctric de 10 A d'intensitat nominal, unipolar (1P), d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
01.01.01.03.04	u Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà,encast Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat	1	1,000	12,000	1,000	12,000	12,000
01.01.01.03.05	u Comm.,tipus univ.,(1P),10A/250V,a/tecla,,IP-44preu mitjà,encasta Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastat	1	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000
01.01.01.03.06	u Presa corrent,tipus univ.(2P),16A/250V,a/tapa,preu mitjà,encasta Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada						

AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
		1	1,000	22,000	1,000	22,000	
							22,000
01.01.01.03.07	u Caixa mecanismes,p/1elem.,econòmic,encastada Caixa de mecanismes, per a un element, preu econòmic, encastada	1	1,000	36,000	1,000	36,000	
							36,000
01.01.01.03.08	u Caixa deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-54,encastada Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada	1	1,000	9,000	1,000	9,000	
							9,000
01.01.01.03.09	u Caixa deriv.plàstic,90x90mm,prot.IP-54,encastada Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada	1	1,000	20,000	1,000	20,000	
							20,000
SUBAPARTAT 01.01.01.04 CONNEXIÓ MAQUINÀRIA							
01.01.01.04.01	u Instal·lació de connexionat de central de detecció d'incendis, c Instal·lació de connexionat de central de detecció d'incendis, contemplat part proporcional de tub, caixes de derivació i conductor de secció segons esquema unifilar aportat	1	1,000	1,000	1,000	1,000	
							1,000
01.01.01.04.02	u Instal·lació de connexionat de rack per a sistema de veu i dades Instal·lació de connexionat de rack per a sistema de veu i dades contemplat part proporcional de tub, caixes de derivació i conductor de secció segons esquema unifilar aportat	1	1,000	1,000	1,000	1,000	
							1,000
01.01.01.04.03	u Instal·lació de connexionat caldera contemplat part proporcional Instal·lació de connexionat caldera contemplat part proporcional de tub, caixes de derivació i conductor de secció segons esquema unifilar aportat	1	1,000	1,000	1,000	1,000	
							1,000
01.01.01.04.04	u Instal·lació de connexionat central regulació, contemplat part Instal·lació de connexionat central regulació, contemplat part proporcional de tub, caixes de derivació i conductor de secció segons esquema unifilar aportat	1	1,000	1,000	1,000	1,000	
							1,000
01.01.01.04.05	u Instal·lació de connexionat de bomba recirculació monofàsica, co Instal·lació de connexionat de bomba recirculació monofàsica, contemplat part proporcional de tub, caixes de derivació i conductor de secció segons esquema unifilar aportat	1	1,000	4,000	1,000	4,000	
							4,000

AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBAPARTAT 01.01.01.05 PRESA A TERRA							
01.01.01.05.01	u Caixa deriv.plastifi.,200x300mm,prot.estanca,munt.superf. Caixa de derivació rectangular plasticada, de 200x300 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000
01.01.01.05.02	u Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf. Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000
01.01.01.05.03	u Placa connex.terra Cu estel(cal.),S=0,45m2,g=2mm,soterra. Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000
01.01.01.05.04	U Piqueta connex.terra acer,estànd.,l=2500mm,d18,3mm,clav.terr. Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra	1	1,000	10,000	1,000	10,000	10,000
							10,000
01.01.01.05.05	M Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf. Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	1	1,000	88,000	1,000	88,000	88,000
							88,000
APARTAT 01.01.02 ENLLUMENAT							
SUBAPARTAT 01.01.02.01 ENLLUMENAT ORDINARI							
01.01.02.01.01	u Instal·lació de punt de llum, amb una caixa de derivació per cad Instal·lació de punt de llum, amb una caixa de derivació per cada punt, contemplant part proporcional de tub, caixes de derivació i conductor de secció segons esquema unifilar	1	1,000	26,000	1,000	26,000	26,000
							26,000
01.01.02.01.02	u Llumenera estanca cubeta plàst. 1x36W T26/G13,rect.,polièst.,rea Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb x assis polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-65, muntada superficialment al sostre	1	1,000	9,000	1,000	9,000	9,000
							9,000
01.01.02.01.03	u Llumenera estanca cubeta plàst. 2x58W T26/G13,rect.,polièst.,rea Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb x assis polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-65, muntada superficialment al sostre	1	1,000	16,000	1,000	16,000	16,000
							16,000

AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBAPARTAT 01.01.02.02 ENLLUMENAT EMERGÈNCIA							
01.01.02.02.01	u Instal·lació de punt de llum, amb una caixa de derivació per cad Instal·lació de punt de llum, amb una caixa de derivació per cada punt, contemplant part proporcional de tub, caixes de derivació i conductor de secció segons esquema unifilar	1	1,000	15,000	1,000	15,000	15,000
01.01.02.02.02	u Llumenera d'emergència combinada amb làmpada fluorescència de ba Llumenera d'emergència combinada amb làmpada fluorescència de baix consum de 8 W i nivell lumínic de 325 lumens, de 1 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret o sostre, marca Daisalux, model Hydra C7	1	1,000	15,000	1,000	15,000	15,000
01.01.02.02.03	u Llumenera estanca cubeta plàst. 1x36W daisalux C-24 Llumenera d'emergència combinada amb làmpada fluorescència de 36 W tipus estanca 40 C-24 de la casa Daisalux, de 1 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret o sostre emergències pavelló	11				11,000	11,000
APARTAT 01.01.03 CALEFACCIÓ							
SUBAPARTAT 01.01.03.01 CENTRAL TÈRMICA							
01.01.03.01.01	u CALDERA POLICOMBUSTIBLE GH-B131 30KW NEW FLEX ALTA EFIC DCHA INS CALDERA POLICOMBUSTIBLE GH-B131 30KW NEW FLEX ALTA EFIC DCHA INSTAL·LADA	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
01.01.03.01.02	u PUESTA EN MARCHA CALDERAS GH BXXX C MENOS DE 50KW PUESTA EN MARCHA CALDERAS GH BXXX C MENOS DE 50KW	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
01.01.03.01.03	u SILO TEXTIL GH ESTRUCTURA MADERA 6M3 SILO TEXTIL GH ESTRUCTURA MADERA 6M3	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
01.01.03.01.04	u BOMBA ALPHA 2L 25-60 1X230V 180MM ENTRE RACORES, TUBO 1 BOMBA ALPHA 2L 25-60 1X230V 180MM ENTRE RACORES, TUBO 1	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
01.01.03.01.05	u JUEGO RACORES UNION 1 UPS JUEGO RACORES UNION 1 UPS	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
01.01.03.01.06	u VALVULA TRES VIAS V135 1B VALVULA TRES VIAS V135 1B	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
01.01.03.01.07	u CABEZAL TERMOSTATICO C/SONDA HONEYWELL T100RAB 30-70°C CABEZAL TERMOSTATICO C/SONDA HONEYWELL T100RAB 30-70°C	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
01.01.03.01.08	u GRUPO DE SEGURIDAD CALDERA MSM-BLOCK DN25 3BAR GRUPO DE SEGURIDAD CALDERA MSM-BLOCK DN25 3BAR	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000
01.01.03.01.09	u VASO EXPANSION CALEF WAFT 6BAR 105L 3/4 CMF-P VASO EXPANSION CALEF WAFT 6BAR 105L 3/4 CMF-P	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000
01.01.03.01.10	u DEPOSITO INERCIA GH CALOR DPAN/DI 500L 6BAR PIE DEPOSITO INERCIA GH CALOR DPAN/DI 500L 6BAR PIE	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000
01.01.03.01.11	u TERMINAL SISTEMA EXTRACTOR FLEXIBLE STXEF TERMINAL SISTEMA EXTRACTOR FLEXIBLE STXEF	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000
01.01.03.01.12	u GOMA REFORZADA ESPECIAL ALIMENTACION FLEXIBLE D90 E=6MM GOMA REFORZADA ESPECIAL ALIMENTACION FLEXIBLE D90 E=6MM	1	1,000	4,000	1,000	4,000	4,000
							4,000
01.01.03.01.13	u ML ESPIRAL FLEXIBLE METALICA ACERO AL CARBONO D60MM ML ESPIRAL FLEXIBLE METALICA ACERO AL CARBONO D60MM	1	1,000	4,000	1,000	4,000	4,000
							4,000
01.01.03.01.14	u Termòmetre bimetal.lic,beina D=1/2",esfera 100mm,<=120°C,col.ro Termòmetre bimetal.lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col.locat roscat	1	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000
							2,000
01.01.03.01.15	u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm de i rosca d'1/2" de diàmetre, col.locat roscat	1	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000
							2,000
01.01.03.01.16	u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/2,PN=25 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	1	1,000	7,000	1,000	7,000	7,000
							7,000
01.01.03.01.17	u Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=1"1/2,PN=10bar,llautó/llautó,se Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1"1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada	1	2,000	1,000	1,000	2,000	2,000
							2,000

AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
01.01.03.01.18	m Tub acer negre s/sold.(S),1´´1/2,sèrie H s/UNE-EN 10255,roscat,d Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	1	1,000	15,000	1,000	15,000	15,000
01.01.03.01.19	m Tub acer negre s/sold.(S),2´´,sèrie H s/UNE-EN 10255,roscat,difi Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	1	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000
SUBAPARTAT 01.01.03.02 XEMENEIA							
01.01.03.02.01	m TRAMO CHIMENEA 1MT Ø175 MDPLUS INOX-INOX AISI 316 TRAMO CHIMENEA 1MT Ø175 MDPLUS INOX-INOX AISI 316	1	1,000	6,000	1,000	6,000	6,000
01.01.03.02.02	m CODO 45° Ø175 MDPLUS INOX-INOX AISI 316 CODO 45° Ø175 MDPLUS INOX-INOX AISI 316	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
01.01.03.02.03	m TE 135° Ø175 MDPLUS INOX-INOX AISI 316 TE 135° Ø175 MDPLUS INOX-INOX AISI 316	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
01.01.03.02.04	m MODULO FINAL CONICO Ø175 MDPLUS INOX-INOX AISI 316 MODULO FINAL CONICO Ø175 MDPLUS INOX-INOX AISI 316	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
01.01.03.02.05	m ADAPTADOR CALDERA 175/180 MDPLUS INOX-INOX AISI 316 ADAPTADOR CALDERA 175/180 MDPLUS INOX-INOX AISI 316	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
01.01.03.02.06	m ABRAZADERA FIJACION PARED 175 INOX-INOX ABRAZADERA FIJACION PARED 175 INOX-INOX	1	1,000	3,000	1,000	3,000	3,000
01.01.03.02.07	m ABRAZADERA VIENTO 175 INOX-INOX ABRAZADERA VIENTO 175 INOX-INOX	1	1,000	3,000	1,000	3,000	3,000

AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBAPARTAT 01.01.03.03 CIRCUIT RADIADORS							
01.01.03.01	u BOMBA ALPHA 2L 25-60 1X230V 180MM ENTRE RACORES, TUBO 1 BOMBA ALPHA 2L 25-60 1X230V 180MM ENTRE RACORES, TUBO 1	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
01.01.03.02	u JUEGO RACORES UNION 1 UPS JUEGO RACORES UNION 1 UPS	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
01.01.03.03	u Vàlvula seient 3 vies,rosca 1"1/4,kvs=16,16bar,r>15mm,fosa,serv Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
01.01.03.04	u Sonda temperatura ambient,munt.+connectada Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
01.01.03.05	u Sonda temperatura ext.,munt.+connectada Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
01.01.03.06	u NRT114F031 REGULADOR CIRCUITOS DE CALOR 110/230V NRT114F031 REGULADOR CIRCUITOS DE CALOR 110/230V	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
01.01.03.07	u Vàlvula esfera manual rosca,DN= 1",PN=16bar,bronze,munt.superf. Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment	1	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000
01.01.03.08	u Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=1",PN=16bar,llautó/llautó,seien Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
01.01.03.09	u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm de i rosca d'1/2" de diàmetre, col.locat roscat	1	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000
01.01.03.10	u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8" Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat	1	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000

AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
01.01.03.03.11	m Tub Cu R250 (semidur),DN=28mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat capil., Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil-laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	1	1,000	40,000	1,000	40,000	40,000
01.01.03.03.12	m Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat capil., Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil-laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	1	1,000	30,000	1,000	30,000	30,000
01.01.03.03.13	m Tub Cu R250 (semidur),DN=16mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil-laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	1	1,000	120,000	1,000	120,000	120,000
01.01.03.03.14	u Radiador alumini 10x1 columna,h<550mm,encastat Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	1	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000
01.01.03.03.15	u Radiador alumini 11x1 columna,h<550mm,encastat Radiador d'alumini d'11 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	1	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000
01.01.03.03.16	u Radiador alumini 20x1 columna,h<330mm,encastat Radiador d'alumini de 20 elements amb 1 columna, de 330 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	1	1,000	4,000	1,000	4,000	4,000
01.01.03.03.17	u Radiador alumini 23x1 columna,h<330mm,encastat Radiador d'alumini de 23 elements amb 1 columna, de 330 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	1	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000
01.01.03.03.18	u Conjunt valv.,p/radiador,sist.bitub.,det.,vàlv.,taps,purg.aire m Conjunt de valvuleria termostabilitzable per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al radiador	1	1,000	8,000	1,000	8,000	8,000

AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
APARTAT 01.01.04 FONTANERIA							
SUBAPARTAT 01.01.04.01 CIRCUIT ACS I FREDA							
01.01.04.01.01	u INTERACUMULADOR VITRO GH DPV/IBR/ES 800L PIE INTERACUMULADOR VITRO GH DPV/IBR/ES 800L PIE	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000
01.01.04.01.02	u BOMBA ALPHA 2L 25-60 1X230V 180MM ENTRE RACORES, TUBO 1 BOMBA ALPHA 2L 25-60 1X230V 180MM ENTRE RACORES, TUBO 1	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000
01.01.04.01.03	u JUEGO RACORES UNION 1 UPS JUEGO RACORES UNION 1 UPS	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000
01.01.04.01.04	u BOMBA ALPHA 2L 20-40N 1X230V 150MM ENTRE RACORES, TUBO 11/4 BOMBA ALPHA 2L 20-40N 1X230V 150MM ENTRE RACORES, TUBO 11/4	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000
01.01.04.01.05	u MEZCLADOR TERMOSTATICO 1 MEZCLADOR TERMOSTATICO 1	1	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000
							2,000
01.01.04.01.06	u VASO EXPANSION ACS WAFT 10BAR 50L 1 AMF VASO EXPANSION ACS WAFT 10BAR 50L 1 AMF	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000
01.01.04.01.07	u Vàlv.seg.rosca,DN=diàmetre nominal3/4",PN=10bar,bronze,munt.per Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 3/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000
01.01.04.01.08	u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm de i rosca d'1/2" de diàmetre, col.locat roscat	1	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000
							2,000
01.01.04.01.09	u Termòmetre bimetal.lic,beina D=1/2",esfera 100mm,<=120°C,col.ro Termòmetre bimetal.lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col.locat roscat	1	1,000	4,000	1,000	4,000	4,000
							4,000
01.01.04.01.10	u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/4,PN=10 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000

AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
01.01.04.01.11	u Vàlvula esfera manual rosca, DN= 1", PN=16bar, bronze, munt. superf. Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment	1	1,000	5,000	1,000	5,000	5,000
01.01.04.01.12	u Vàlvula esfera manual rosca, DN= 3/4", PN=16bar, bronze, munt. super Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment	1	1,000	14,000	1,000	14,000	14,000
01.01.04.01.13	u Vàlvula retenció clap.+rosca, DN=3/4", PN=16bar, llautó/llautó, sei Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada	1	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000
01.01.04.01.14	m Tub Cu R250 (semidur), DN=16mm, g=1mm, UNE-EN 1057, soldat capil., di Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment	1	3,000	32,000	1,000	96,000	96,000
01.01.04.01.15	m Tub Cu R250 (semidur), DN=22mm, g=1,5mm, UNE-EN 1057, connect. pressi Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, connectat a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment	1	1,000	78,000	1,000	78,000	78,000
01.01.04.01.16	m Tub Cu R250 (semidur), DN=28mm, g=1,5mm, UNE-EN 1057, soldat capil., Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment	1	1,000	25,000	1,000	25,000	25,000
01.01.04.01.17	m Tub Cu R250 (semidur), DN=35mm, g=1,5mm, UNE-EN 1057, soldat capil., Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment	1	1,000	30,000	1,000	30,000	30,000

AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBAPARTAT 01.01.04.02 SANITARIS							
01.01.04.02.01	u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, de 550 x 420 de colo Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, de 550 x 420 de color blanc, marca Roca o equivalent model Dama Senso compacto ref. 325513..0 amb semipedestal del mateix model amb joc de fixacions a paret ref 337511..0	1	1,000	12,000	1,000	12,000	12,000
01.01.04.02.02	u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seien Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompuda i alimentació incorporats, de color blanc, marca Roca o similar, model Meridian Compact, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació, incloent aixeta	1	1,000	6,000	1,000	6,000	6,000
01.01.04.02.03	u Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alime Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color blanc, marca Roca o similar, model Urinet, col.locat amb fixacions murals i a un ramal de plom, incloent aixeta	1	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000
01.01.04.02.04	u Separador d'urinaris marca Roca o equivalent model Wing Separador d'urinaris marca Roca o equivalent model Wing	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
SUBAPARTAT 01.01.04.03 GRIFERIES							
01.01.04.03.01	u Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"	1	1,000	12,000	1,000	12,000	12,000
01.01.04.03.02	u Aixeta tempor.urinari,munt.superf.,cromat,preu mitjà,1/2"-2 URI Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"	1	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000
01.01.04.03.03	u Aixeta monocoman.,encastada,p/dutx.,cromat,preu mitjà,2x1/2"- Aixeta monocomandament, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"	1	1,000	12,000	1,000	12,000	12,000
01.01.04.03.04	u Braç dutxa llautó cromat p/ruix.,munt.superf.,preu mitjà,1/2"-1 Braç de dutxa de llautó cromat per a ruixador ref. 27406000 de la serie Especials de GROHE, mural, muntat superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"	1	1,000	12,000	1,000	12,000	12,000

AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBAPARTAT 01.01.04.04 SIFONS I DESGUASSOS							
01.01.04.04.01	u Sifó botella p/p/lavab., llautó cromat, D=1"1/4, enllaç D=30mm, con Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació	1	1,000	12,000	1,000	12,000	12,000
01.01.04.04.02	u Sifó botella p/p/lavab., llautó cromat, D=1"1/4, enllaç D=30mm, con Sifó de botella per a lavabo ref. 28920000 de la serie Sifons de GROHE, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació	1	1,000	12,000	1,000	12,000	12,000
APARTAT 01.01.05 CONTRAINCENDIS							
SUBAPARTAT 01.01.05.01 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS							
01.01.05.01.01	u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pr Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret, marca Grupo de Incendios o equivalent, model Bili 6-27A, d'eficàcia 27A-183B,. S'instal·laria amb caixa de protecció STAR ref. AEB64SPCTIX. Els elements han d'estar d'acord amb la normativa vigent en el moment de realitzar-se l'obra. en cas contrari la empresa constructora demanara models alternatius i es verificaran amb la direcció d'execució	1	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000
	pavelló	6				6,000	6,000
							8,000
01.01.05.01.02	u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb press Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret, marca Grupo de Incendios o equivalent, model Bili 5. d'eficàcia 89 B amb caixa de protecció star ref AEB84PC TIX de mides 810 x 300 x 205 cm Els elements han d'estar d'acord amb la normativa vigent en el moment de realitzar-se l'obra. en cas contrari la empresa constructora demanara models alternatius i es verificaran amb la direcció d'execució	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
SALA INSTAL·LACIONS 2							1,000
							1,000
01.01.05.01.03	u Boca incendis, D=45mm, BIE-45, mànega 20m, armari, muntada superf Boca d'incendis amb enllaç de 45 mm de diàmetre, BIE-45, tipus gisapoint amb mànega de 20 m, amb armari, muntada sobre columna	4				4,000	4,000
							4,000
01.01.05.01.04	u Grup contra incendis s/UNE 23-500-90, Qn=12m ³ /h, Hn=45m.c.a., 1 Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23-500-90, de 12 m ³ /h de cabal nominal i 45 m.c.a. d'alçària manomètrica nominal, de funcionament automàtic, amb una bomba principal accionada per motor diesel, bomba jockey, dipòsit de combustible, doble joc de bateries i quadre d'arrencada i control del motor amb suport independent, muntat sobre bancada, connectat a la xarxa de servei, amb part proporcional de instal·lació fins a les BIE amb canonada de polietilè de fins a 2".	1				1,000	1,000
							1,000
01.01.05.01.05	u Dipòsit contra incendis 12000 L, amb tapa recolzada Dipòsit contraincendis, amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 12000 l de capacitat, col·locat sobre bancada.	1				1,000	1,000
							1,000

AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
01.01.05.01.06	u Mecanisme silenc.,aliment.,p/dipòsit,p/flot.,1/2",fix.+conne Mecanisme silencios d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, amb entrada roscada de 1/2", fixat i connectat dipòsit contra incendis	1				1,000	1,000
							1,000
SUBAPARTAT 01.01.05.02 SISTEMA DE DETECCIÓ AUTOMÀTICA INCENDIS							
01.01.05.02.01	u Instal·lació de detector de sistema de detecció d'incendis, cont Instal·lació de detector de sistema de detecció d'incendis, contemplant part proporcional de tub, caixes de derivació i conductor de senyal corresponent, amb fixacions adequades al suports que es trobi, i amb recorregut adaptant-se a la geometria del paraments i estructura si s'escau.	1	1,000	11,000	1,000	11,000	11,000
							11,000
01.01.05.02.02	u Central convencional de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb Central convencional de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret, marca Grupo de Incendios o equivalent, model Gisatronic ref. CCD102	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000
01.01.05.02.03	u Bateria recarregable de plom, estanca de 12 Vdc a 2,3 A, marca G Bateria recarregable de plom, estanca de 12 Vdc a 2,3 A, marca Grupo de Incendios o similar, model BC1202	1	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000
							2,000
01.01.05.02.04	u Base per a detector d'incendis, marca Grupo de Incendios o equiv Base per a detector d'incendis, marca Grupo de Incendios o equivalent, model Gisatronic ref Z200	1	1,000	11,000	1,000	11,000	11,000
							11,000
01.01.05.02.05	u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra ince Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, muntat superficialment, marca Grupo de Incendios o equivalent, model Gisatronic	1	1,000	11,000	1,000	11,000	11,000
							11,000
01.01.05.02.06	u Detector fums òptic,instal.conv.,DISATRONIC DOD220 Detector de fums òptic analògic per a instal·lació contra incendis convencional, casa Gisatronic ref. DOD220, amb base de connexió tipus Gisatronic Z200 o equivalent, muntat superficialment pavelló	8				8,000	8,000
							8,000
01.01.05.02.07	u Sirena electrònica,instal.convencional/analògica,100dB,senya Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior pavelló	2				2,000	2,000
							2,000
01.01.05.02.08	u Polsador alarma,instal·lació conv.,manual+trencament,UNE-EN Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment pavelló	6				6,000	6,000
							6,000

AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIO DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
01.01.05.02.09	u Altaveu banda ampla 32ohms,caixa p/encastar,marc embellidor, Altaveu de banda ampla de 32 ohms, amb caixa a per encastar i marc embellidor, instal·lat pavelló	6				6,000	
							6,000
SUBAPARTAT 01.01.05.03 SENYALITZACIÓ							
01.01.05.03.01	u Placa de senyalització interior fotoluminiscent de mida 224 x 2 Placa de senyalització interior fotoluminiscent de mida 224 x 224 mm Indicador de Sortida ref. CF08 de Grupo de Incendis o equivalent fixada mecànicament	1	1,000	4,000	1,000	4,000	
							4,000
01.01.05.03.02	u Placa de senyalització fotoluminiscent de mida 207 x 210 interio Placa de senyalització fotoluminiscent de mida 207 x 210 interior per a indicació d'extintor, ref. CF09 de Grupo de Incendis o equivalent fixada mecànicament	1	1,000	1,000	1,000	1,000	
							1,000
01.01.05.03.03	u Placa de senyalització fotoluminiscent de mida 210 x210 interior Placa de senyalització fotoluminiscent de mida 210 x210 interior per a indicació polsador d'alarma, ref. CF11 de Grupo de Incendis o equivalent, fixada mecànicament, PISTA PISTA LATERAL PAS VESTIDORS	1 1 1	1,000 1,000 1,000	3,000 2,000 1,000	1,000 1,000 1,000	3,000 2,000 1,000	
							6,000
01.01.05.03.04	u Placa de senyalització fotoluminiscent de mida 297 x 210 interio Placa de senyalització fotoluminiscent de mida 297 x 210 interior per a indicació de B.I.E, ref. CF17 de grupo de incendios o equivalent fixada mecànicament, PISTA LATERAL PAS VESTIDORS	1 1	1,000 1,000	2,000 1,000	1,000 1,000	2,000 1,000	
							3,000
01.01.05.03.05	u Ajuts de tots els oficis i maquinària necessària per a partides Ajuts de tots els oficis i maquinària necessària per a partides completes i acabades, considerada in- closa a cada una de les partides del present capítol d'obra d'urbanització i/o edificació.						
							0,000