


















### LLEGENDA PROTECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS

-  Extintor de pols seca de 6Kg. eficàcia 27A -183B tipus BILI 6-27-A; s'instal·larà amb caixa de protecció STAR ref. AEB64SPCTIX de mides 650 x 270 x 195 amb armari d'inòx i porta cega d'inòx de GRUPO DE INCENDIOS o equivalent.
-  Extintor de CO2 5Kg. eficàcia 89B tipus BILI 5; s'instal·larà amb caixa de protecció STAR ref. AEB84PCTIX de mides 810 x 300 x 205 amb armari d'inòx i porta cega d'inòx de GRUPO DE INCENDIOS o equivalent.
-  Q.G.P. I.C. Central de detecció d'incendis convencional TIPUS GISATRONIC de 2 zones ref. CCD102 de GRUPO DE INCENDIOS o equivalent.
-  # Sortida de fils per alimentació a electroiman
-  ● Detector termovelocimètric.
-  ● Detector òptic Analògic tipus GISATRONIC ref. DOD220 amb base de connexió tipus GISATRONIC ref. Z200de GRUPO DE INCENDIOS o equivalent.
-  ● Boca d'incendi muntada sobre columna de mides 1300x300x50mm amb carret de diàmetre 450mm tipus GISAPOINT de GRUPO DE INCENDIOS o equivalent.
-  ● Sirena acústica d'alarma tipus GISATRONIC ref. SC20 de baix consum de 24Vcc / 30mA de GRUPO DE INCENDIOS o equivalent.
-  ● Sirena òptica/acústica d'incendis exterior
-  ● Polsador d'emergència rearmable d'alarma tipus GISATRONIC vermell ref.PM20 de GRUPO DE INCENDIOS o equivalent.
-  ● Altaveu columna a paret

### LLEGENDA SENYALITZACIÓ D'INCENDIS

-  ● Cartell fotoluminiscent de mida 224x224mm indicador de "Sortida" tipus ref. CF08 de GRUPO DE INCENDIOS o equivalent.
-  ● Cartell fotoluminiscent de mida 297x210mm indicador de "Extintor" tipus ref. CF09 de GRUPO DE INCENDIOS o equivalent.
-  ● Cartell fotoluminiscent de mida 210x210mm indicador de "Polsador d'alarma" tipus ref. CF11 de GRUPO DE INCENDIOS o equivalent.
-  ● Cartell fotoluminiscent de mida 297x210mm indicador de "B.I.E." tipus ref. CF17 de GRUPO DE INCENDIOS o equivalent.

### LLEGENDA ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA

-  ● Il·luminació d'emergència
-  ● Luminaria estanca de 1x36W

BANYERES ARQUITECTE I ASSOCIATS, SLUP  
C/ Vilatorrada, 4. 3er.2a - 20071 Iteida - 973.240.258 noemibañeres@icocaz.net

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE  
PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE.  
CARRETERA DE BARBENS.  
IVARS D'URGELL

promotor:  
AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

arquitecte:  
NOEMI BAÑERES I PORTA

expedient: 09 - 149      revisat: SETEMBRE 2013

escala: A1: 1/100

PL. BAIXA  
Instal·lació Contra Incendis